



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району

Почтовый адрес: 347512, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский пер. Октябрьский 8.

Телефон: 8 (86375) 5-11-14 E-mail: 69gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 13/1/1-12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

Красноармейской средней общеобразовательной школе

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 13 от «27» марта 2017 г. главного государственного инспектора Орловского района по пожарному надзору Соснового Евгения Александровича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «3» апреля 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «25» апреля 2017 г. проведена плановая выездная проверка в отношении: МБОУ Красноармейская СОШ, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Россия, Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 37.

проверку проводил(а): Начальник ОНДиПР по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Сосновы Е.А.; Дознаватель ОНДиПР по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Самохин А.И.

совместно с: директором МБОУ Красноармейской СОШ Гришиной Людмилой Владимировной, заместителем директора по АХР Яковенко Сергеем Григорьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не разработана и не утверждена приказом (распоряжением) программа вводного инструктажа с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности,	абз. 1 п. 14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"	01.10.2017	
2.	Не разработана и не утверждена приказом (распоряжением) программа первичного противопожарного инструктажа с учетом требований стандартов, правил,	абз. 1 п. 18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа	01.10.2017	

	норм и инструкций по пожарной безопасности.	утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"		
3.	Вводный инструктаж проводится в не оборудованном помещении и без использования наглядных пособий и учебно-методических материалов.	п. 13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"	01.10.2017	
4.	Специальные программы не разработаны и не утверждены руководителем организации и не согласована с территориальным органом государственного пожарного надзора.	п. 51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций. п. 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"	01.10.2017	
5.	Огнетушители в библиотеке, установленные на полу, не имеют фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	п. 2 часть 1 статья 6 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Технический регламент о требования пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) п. 4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. СП 9.13130.2009 ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации.	01.10.2017	
6.	В кабинете директора, библиотеки отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 (ред. от 06.04.2016))	01.10.2017	
7.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	01.10.2017	

		<p>... Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 (ред. от 06.04.2016))</p>		
8.	<p>Техническое средство автоматической установки пожарной сигнализации (ручной пожарный извещатель), установленный на втором этаже находится в исправном состоянии (корпус разбит)</p>	<p>абз. 1 п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противопожарной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>... Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. (ред. от 06.04.2016))</p>	01.10.2017	
9.	<p>На втором этаже расстояние до ближайшего огнетушителя превышает 20 м</p>	<p>п. 2 часть 1 статья 6 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Технический регламент о требования пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>4.2.4 Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил [3], оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений;</p> <p>30 м — для помещений категорий А, Б и В; 40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — для помещений категории Д СП 9.13130.2009 ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации.</p>	01.10.2017	
10.	<p>Расстояние от перекрытия до измерительного элемента точечного дымового пожарного извещателя превышает требования приложения П СП 05.13130.2009, которое определено для высоты помещения от 6 до 8 метров - от 70 до 250 мм.</p> <p>Для установки извещателей на других высотах не выполнено условие, а именно: не подтверждено расчетом время обнаружения достаточного для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с <u>ГОСТ 12.1.004.</u></p>	<p>п. 2 часть 1 статья 6 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Технический регламент о требования пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.</p> <p>При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.</p> <p>При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.</p> <p>Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависи-</p>	01.10.2017	

		<p>мости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом.</p> <p>При подвеске извещателей на тресе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.</p> <p>В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.</p> <p>При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.</p> <p>СП 05.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования</p>		
11.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АУПС и СО) выполнены не (нг-LSFR) или не (нг-HFFR).	<p>п. 2 часть 1 статья 6 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).</p> <p>СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности</p>	01.10.2017	
12.	Часть организационно-распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (например: приказ №234 от 30.06.2016), однако данный нормативный документ утратил силу в 2012 году.	<p>п. 1 Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 (ред. от 06.04.2016)).</p> <p>Признать утратившим силу приказ МЧС России от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2003 г., регистрационный N 4838).</p> <p>Приказ МЧС России от 31 мая 2012 г. N 306 "О признании утратившим силу приказа МЧС России от 18.06.2003 №313"</p>	01.10.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным

законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Начальник ОНДиПР по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главный государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Сосновский Евгений Александрович


Дознаватель ОНДиПР по Орловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области –государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Самохин Александр Иванович

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Людмила Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2017 года


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № 49